

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**  
**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”**  
**РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**  
Полски Тръмбеш, 5180, ул. „Александър Стамболийски” № 15

---

**ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016 / 2017 г.**

Уважаеми граждани на община Полски Тръмбеш, във връзка с настъпването на есенно - зимният сезон, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Полски Тръмбеш препоръчва спазването на следните основни правила за експлоатацията на уреди за локално отопление:

**а/ електрически уреди:**

- да се ползват изправни и стандартни електрически нагревателни и отоплителни уреди.
- да се ползват електрически нагревателни и отоплителни уреди с огнеустойчива подложка, когато са монтирани върху горима основа.
- да не се оставят да работят без наблюдение.
- при напускане на помещението се убедете, че сте изключили уредите.
- включвайте електрически уредите само към силови токови кръгове, а не в разклонител
- върху електрически уреди никога не оставяйте горими предмети, например дрехи за сушене.
- при включени електрически уреди никога не оставяйте децата без пряко наблюдение.
- електрическите уреди да са добре укрепени, поради възможността от обръщането им.
- топлоакмулиращите уреди с висока мощност да се включват в контакт на отделен токов кръг с автоматичен предпазител.
- Електрическите уреди да са на повече от 0,50 м. от горими конструкции, горимо оборудване и материали.
- Запомнете добре: При пожар, електрическите уреди под напрежение не се гасят с вода – има опасност от токов удар и фатални последици. Гасенето може да се извърши само след изключване на напрежението от централното или етажното ел. табло.

**б/ уреди на твърдо гориво:**

- печките /камините, котлите/ да са стандартни и изправни; не е позволено да се използват самоделни отоплителни уреди за твърди горива.
- Основно почистване на комините и дымоотводните тръби преди началото на експлоатацията на отоплителните уреди на твърдо гориво;
- стабилно укрепване на тялото и дымоотводните тръби / кюнци /.
- печката и дымоотводните тръби да са на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
- да се монтират с негорима подложка на пода с бордове от трите страни, която излиза отпред и отстрани.
- комините да са измазани отвън и отвътре, т.е. по цялата височина външно, дори и в подпокривното пространство, и вътрешно ако са се образували фуги към помещенията.
- комините да са с изправни и защитени ревизионни отвори и поставени розетки на местата, където са включени дымоотводни тръби / кюнци.
- да не се монтират в помещения без комини.
- да се почистват вечер и зареждат сутрин /за обществени сгради/.
- да не се разпалват с леснозапалими течности /бензин, нафта/.

- пепелта и сгурият да се поставят в метални съдове извън сградата; никога не изхвърляйте неизстинала сгурия в контейнери за смет или съдове с горими отпадъци. Това е предпоставка за възникване на пожар;
- около уреда не трябва да се оставят дрехи за сушене.
- правилно съхранение на горивото – при наличие на влага, въглицата могат да се samozапалят. Максималната височина на складиране на въглицата е до 2 метра, на отделни купчини.
- средствата за запалване – кибрити и запалки, да се съхраняват на недостъпни за деца места.
- не оставяйте децата сами в помещенията, където има работещи отоплителни уреди!

#### **в/ уреди на течно гориво:**

- да са стандартни.
- да са устроени с негорими подложки с прагове от всички страни.
- печката и дымоотводните тръби да са на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
- да нямат теч на гориво.
- да не се зареждат с гориво и палят повторно при неизстинало състояние.
- да не се използват горива с неясен състав и произход.
- да работят с изправна автоматика.
- да не се оставят без контрол.
- количеството нафта в жилищата да е само за ежедневни нужди.
- за съхранение на нафта да се използват антистатични херметично затварящи се съдове.

#### **г/ уреди на газообразно гориво /пропан-бутан/:**

- да са стандартни.
- да нямат теч на гориво.
- да работят с изправна автоматика.
- уредът да е на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
- да не се оставят без контрол.
- редуцир-вентилът да е правилно поставен, тъй като може да е причина за изтичане на газ в помещението.
- да са разположени в помещения над кота 0,00, които имат възможност за естествена вентилация през прозорци.
- не е разрешено да се използват в бани, спални, до източници на топлина и под пряка слънчева светлина.
- маркуча за газ да се предпазва от механични повреди.
- бутилките да се зареждат само на специализираните за целта пунктове.

ВПД НАЧАЛНИК  
НА РСПБЗН „П.ТРЕВЪЗЕЦ“  
ГЛ. ИНСПЕКТОР



/инж. Илиян Илиев /