



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

© 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
© Центrala: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
© obshtina_pt@abv.bg © <http://www.trambesh.eu/>

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ул. „Черно море“ № 4
п.к. 5180
ИЗХ. № ЧА-03-04-1855
ДАТА: 20.04.2016г.

До
участниците в процедурата

Относно: Документация за обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на „Читалище Отец Паисий – 1905“ в ПИ с идентификатор 57354.300.1039 по ККР, гр.Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш”

На основание чл.29 ал.1 от ЗОП в законоустановения срок в Община Полски Тръмбеш е постъпило запитване за писмено разяснение по документация за участие в Открита процедура с предмет: „Основен ремонт на „Читалище Отец Паисий – 1905“ в ПИ с идентификатор 57354.300.1039 по ККР, гр.Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш”. Община Полски Тръмбеш в съответствие с чл.29 ал.2 от ЗОП дава следните отговори на поставените въпроси:

Въпросите се свързани с уточнения по част ОВК и по – точно за климатичната камера

ВЪПРОС: Термопомпена ли е камерата?

ОТГОВОР: Не, камерата съдържа рекуператор и отоплителна секция, описани в обяснителната записка към проекта по част ОВИ.

ВЪПРОС: За вътрешен или за външен монтаж е камерата?

ОТГОВОР: В проекта ясно е показано, че камерата се монтира ВЪТРЕ в помещението

ВЪПРОС: Колко напор тръба да има?

ОТГОВОР: Напорът при осигуряване на дебит от 6000 m³/h е 450 Pa

ВЪПРОС: Трябва ли да има филтри, какви да бъдат?

ОТГОВОР: Филтрите са част от климатичната камера. Видът им зависи от това каква камера ще изберете.

ВЪПРОС: С какъв топлоносител ще работи отоплителната секция(Твх/Тизх)?

ОТГОВОР: В чертежите ясно е показано, че топлоносителят е вода, загрявана от котела. Температурата на топлоносителя се регулира по начин, описан в проекта.

ВЪПРОС: Има ли топлообменици и с каква мощност са те?

ОТГОВОР: В КСС и в проекта ясно е посочена отоплителна секция с мощност 45 KW

Директор на дирекция "УТ, ОбС и РП":
/инж.Лариса Тодорова/