



ЛЕГЕНДА

— Табло Парково осветление

— Стълб Н=5м с посока на осветителното тяло

— Зоземяване с 1 вр.
зоз. кол 63/63/5 L=1,5 м

— Кавел тип НАУУ 5х6 мм2

— Съществуваш. подземен електропровод. ТРЪН.



1. Пресичанията на парковите олеи от захранващия кабел тип НАУУ 5х6 мм2 ще се осъществяват в PVC тръба Ф40, като за всяко пресичане се предвиди 1 вр. тръба резерва за кабел тип НАУУ 5х6 мм2, като всички тръби се запълват против проникване на земна маса в тях.



Обект: „Рехабилитация на съществуващ общински парк в УТИ I, кв. 109 по плана на гр. Полски Тръмбеш“

Част: ЕЛЕКТРО

Чертеж: Ситуация на нови стълбове в съществуващ парк

Мащаб: 1:150

Формат: А2

Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

Чертеж: 2/4

Дата: 09.2019г.

Проектант: инж. Р. Илиева

Съгласували:

Ландшафт: ланд. арх. Пенчев

Конструкции: инж. Стефанов

ВП: инж. Божанов

Вик: инж. Желева

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Обл. Варна
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ОБЛ. ВАРНА
АРХИТЕКТ: 11.12.2019г.