


ЛЕГЕНДА



— Табло Парково осветление



— Стълб Н=5м с посока на осветителното табло



— Заземяване с 1 бр. зоз. кол 63/63/5 L=1,5 м

— Ковел тип НАУУ 5х6 мм²

--- Съществуващ подземен електропровод



1. Президентски парк
от захранващ кабел тип НАУУ 5х6 мм² ще се осъществи в PVC тръба Ф40, като за всяко пресичане се предвиди 1 бр. тръба резерва за кабел тип НАУУ 5х6 мм², като всички тръби се запъхват против проникване на земна маса в тях.

Част: ЕЛЕКТРО	Формат: А2
Мащаб: 1:150	Чертеж: 1/4
Фаз: РАБОТЕН ПРОЕКТ	Дата: 09.2019г
Проектант: инж. Р. Илиева	
Съгласували:	
Ландшафт: ланд. арх. Пенчев	
Конструкции: инж. Стефанов	
ВП: инж. Божанов	
ВК: инж. Желева	

Обект: „Рехабилитация на съществуващ общински парк в УПИ I, кв. 109 по плана на гр. Пловски Тръмбеш“



Община Пловдив
Възложител: Обл. Ветеро Тръмбеш
Община Пловдив
Пловски Тръмбеш
11.18.2019г.